



Conformite electrique nfc 15100

Par **rique**, le **27/06/2011** à **09:58**

Bonjour, rnsuite a la location d un appartement debut juin rnle proprietaire a refait toute l electricite mais dans la cuisine ne figcure pas de prise 32amperes comme le stipule la norme NFC15100, apres a voir pris contact avec le proprietaire la seule reponse recu est qu il y a une arrivée de gaz qui permet de mettre une gasiniere ce qui soit disant le degage de l obligation de mettre cet element electrique . rnque puis je faire ?ncordialement

Par **amajuris**, le **27/06/2011** à **10:18**

Bjr, rnêtes-vous sur que la norme C15100 oblige d'installer une prise 32 A.rnà ma connaissance il faut à minima 3 circuits 16 A pour alimenter les gros appareils ménagers.rncdt

Par **rique**, le **27/06/2011** à **10:27**

apres consultation de la norme, cela est stipulé dedans .

Par **amajuris**, le **27/06/2011** à **11:50**

mais je crois qu'une simple boite de connexion peut remplacer la prise 32 A.

Par **amajuris**, le **27/06/2011** à **11:55**

mais je crois qu'une simple boîte de connexion peut remplacer la prise 32 A.